

SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Quick Guide

Issue: 14

Part Number: 31500DQD

Date: 2025-09-30

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.




NOTICE

1. The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied. You can download this document by scanning the QR code.
2. Before installing the device, closely read the user manual to get familiar with product information and safety precautions.
3. Only certified electricians are allowed to operate the device. Operation personnel must wear proper personal protective equipment (PPE).
4. Before installing the device, check that the package contents are intact and complete against the packing list. If any damage is found or any component is missing, contact your dealer.
5. The device damage caused by the violation of instructions in this document is not covered under warranty.
6. The cable colors involved in this document are for reference only. Select cables in accordance with local cable specifications.



1 Overview



IH07W00001

- | | |
|---|--|
| (1) LED indicators | (2) Front panel |
| (3) Hanging kit | (4) Mounting bracket |
| (5) Heat sink | (6) Ventilation valve |
| (7) Screw hole for the DC switch ^a | (8) DC switch ^b (DC SWITCH) |
| (9) DC input terminals (PV1+/PV1-) | (10) DC input terminals (PV2+/PV2-) |
| (11) Battery terminals (BAT+/BAT-) | (12) Smart Dongle port (4G/FE) |
| (13) Antenna port (ANT) | (14) COM port (COM) |
| (15) AC output port (AC) | (16) Ground point |


NOTE

- a: The screw is used to secure the DC switch to prevent accidental startup. The screw is delivered with the solar inverter.
- b: DC input terminals PV1 and PV2 are controlled by the DC switch.


2 Installing the Device

2.1 Installation Requirements



Space



Angle



Mounting Hole Dimensions



2.2 Installing the Solar Inverter


1. Install the mounting bracket.

DANGER


Avoid drilling holes in the water pipes and cables buried in the wall.

NOTE

- M6x60 expansion bolts are delivered with the solar inverter. If the length and number of the bolts do not meet installation requirements, prepare M6 stainless steel expansion bolts by yourself.
- The expansion bolts delivered with the solar inverter are mainly used for solid concrete walls. For other types of walls, prepare bolts by yourself and ensure that the wall meets the load bearing requirements of the solar inverter.
- In residential areas, do not install the solar inverter on drywalls or walls made of similar materials which have a weak sound insulation performance because the noise generated by the solar inverter is noticeable.
- Loosen the nut, flat washer, and spring washer of the expansion bolt at the bottom.




2. (Optional) Install the screw for locking the DC switch.



3. Install the solar inverter onto the mounting bracket.

4. (Optional) Install an anti-theft lock.



NOTE

Prepare an anti-theft lock by yourself. The lock should be suitable for the lock hole diameter ($\Phi 10$ mm) so that it can be installed successfully. An outdoor waterproof lock is recommended.

3 Connecting Cables

3.1 Preparing Cables

WARNING

- Do not connect loads between the inverter and the AC switch that directly connects to the inverter. Otherwise, the switch may trip by mistake.
- If an AC switch is used with specifications beyond local standards, regulations, or Huawei's recommendations, the switch may fail to turn off in a timely manner in case of exceptions, causing serious faults.

CAUTION

Each inverter must be equipped with an AC output switch. Multiple inverters cannot connect to the same AC output switch.

NOTICE

- To ensure that the inverter can be safely disconnected from the power grid when an exception occurs, connect an AC switch to the AC side of the inverter. Select an appropriate AC switch in accordance with local industry standards and regulations.
- Connect cables in accordance with the local installation laws and regulations.
- Before connecting cables, ensure that the DC switch of the solar inverter and all the switches connected to it are set to OFF. Otherwise, the high voltage produced by the solar inverter may cause electric shocks.

Prepare cables based on site requirements.


No.	Cable	Type	Conductor Cross-Sectional Area Range	Outer Diameter
1	Protective earthing (PE) cable	Single-core outdoor copper cable	4–10 mm ²	N/A
2	AC output power cable	Two-core (L and N) or three-core (L, N, and PE) outdoor copper cable	4–6 mm ²	10–21 mm
3	DC input power cable and (optional) battery cable	Standard outdoor PV cable in the industry	4–6 mm ²	5.5–9 mm
4	(Optional) Signal cable	Outdoor shielded twisted pair cable	When cables are crimped: 0.20–0.35 mm ² When cables are not crimped: 0.20–1 mm ²	• four-hole rubber plug: 4–8 mm • two-hole rubber plug: 8–11 mm

No.	Component	Description	Source
1	AC switch	Recommended: a single-phase AC circuit breaker	Rated voltage ≥ 250 V AC Rated current: 16 A (SUN2000-2KTL-L1) 25 A (SUN2000-3KTL-L1 and SUN2000-3.68KTL-L1) 32 A (SUN2000-4KTL-L1, SUN2000-4.6KTL-L1, SUN2000-5KTL-L1, and SUN2000-6KTL-L1)

3.2 Installing the PE Cable


DANGER

Do not connect the neutral wire to the enclosure as a PE cable. Otherwise, electric shocks may occur.





NOTE

- The PE point at the AC output port is used only as a PE equipotential point, and cannot substitute for the PE point on the enclosure.
- Silica gel or paint must be applied around the ground terminal after the PE cable is connected.
- It is recommended that the right ground point be used for grounding. The other ground point is reserved.


3.3 Installing a WLAN Antenna or Smart Dongle


NOTE

- If FE communication is used, install a WLAN-FE Smart Dongle (SDongleA-05). You need to purchase the WLAN-FE Smart Dongle by yourself.
- If 4G communication is used, install a 4G Smart Dongle (SDongleB-06). You need to purchase the 4G Smart Dongle by yourself.




WLAN Antenna (WLAN Communication)



IH07H00021

(Optional) WLAN-FE Smart Dongle (FE Communication)

You are advised to use a Cat 5e outdoor shielded network cable (outer diameter $< 9 \text{ mm}$; internal resistance $\leq 1.5 \text{ ohms}/10 \text{ m}$) and shielded RJ45 connectors.




ILO4H00004

(Optional) 4G Smart Dongle (4G Communication)

NOTICE

- If your Smart Dongle is configured with a SIM card, you do not need to install the SIM card. The configured SIM card can be used only on the Smart Dongle.
- If your Smart Dongle is not equipped with a SIM card, prepare a standard SIM card (size: 25 mm x 15 mm) with the capacity greater than or equal to 64 KB.
- Install the SIM card in the arrow direction.
- When reinstalling the cover of the Smart Dongle, ensure that the buckle springs back in place (you can hear a click).



IL04H10042

NOTE

- For details about how to operate the WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05, see *SDongleA-05 Smart Dongle Quick Guide (WLAN-FE)*.
- For details about how to operate the 4G Smart Dongle SDongleB-06, see *SDongleB-06 Smart Dongle Quick Guide (4G)*.
- The quick guide is delivered with the Smart Dongle. You can download them by scanning the QR code below.



WLAN-FE



4G


3.4 Installing the AC Output Power Cable

NOTICE

Ensure that the protective layer of the AC output power cable is inside the connector, that the core wires are totally inserted into the cable hole, and that the cable is connected securely. Failing to do so may cause device malfunction or damage.

1. Connect the AC output power cable to the AC connector.

Three-Core Cable (L, N, and PE)





IH05I20017

NOTE

- The method for connecting a two-core AC output power cable is the same except that the cable is not connected to PE.
- Strip the insulation layers of the AC output power cable by the recommended length (12-16 mm) to ensure that the cable conductors are completely inside the conductor insertion points and no insulation layer is pressed into the conductor insertion points. Otherwise, the device may fail to run properly or be damaged during operation.


2. Connect the AC connector to the AC output port. Check the route of the AC output power cable.



IH07I20001

NOTE

To remove the AC connector, perform the operations in reverse order of installing the AC connector. Then, remove the plug insert, as shown in the following figure.




IH05120019

3.5 Installing DC Input Power Cables

NOTICE

1. Ensure that the PV module output is well insulated to ground.
2. Use the Staubli MC4 positive and negative metal terminals and DC connectors supplied with the solar inverter. Using incompatible positive and negative metal terminals and DC connectors may result in serious consequences. The caused device damage is not covered under warranty.
3. The DC input voltage of the solar inverter must not exceed maximum input voltage.
4. Before installing DC input power cables, label the cable polarities to ensure correct cable connections.
5. If DC input power cables are reversely connected, do not operate the DC switch as well as positive and negative connectors immediately. Failing to do so may cause device damage, which is not covered under warranty. Wait until the solar irradiance declines at night and the PV string current reduces to below 0.5 A, and then turn off the DC switch and remove the positive and negative connectors. Correct the string polarity before reconnecting the PV string to the solar inverter.

1. Assemble DC connectors.






IH07130001

NOTE

If the PV strings are configured with Smart PV Optimizers, refer to the *Smart PV Optimizer Quick Guide* to check the cable polarity.

2. Connect DC input power cables.




3.6 (Optional) Installing Battery Cables



⚠ DANGER

- Use insulated tools when connecting cables.
- Connect battery cables with correct polarity. If battery cables are reversely connected, the solar inverter may be damaged.

Assemble the positive and negative connectors by following the instructions in section 3.5 "Installing DC Input Power Cables."




Battery terminals (BAT+/BAT-)




3.7 (Optional) Installing Signal Cables

NOTICE

- When laying out a signal cable, separate it from power cables to avoid strong signal interference.
- Ensure that the protective layer of the cable is inside the connector, that excess core wires are cut off from the protection layer, that the exposed core wire is totally inserted into the cable hole, and that the cable is connected securely.
- Block the unused cable hole using a cap and tighten the cable gland.
- If more than one signal cables are required, ensure that they have the same outer diameter.



COM port (COM)




IS05W00024

COM Port Pin Definitions


No.	Label	Definition	Description
1	485B1	RS485B, RS485 differential signal-	Used for cascading inverters or connecting to the RS485 signal port of the SmartAssistant or SmartGuard. When cascaded inverters and the SmartAssistant coexist, they share the 485B1 and 485A1 ports.
2	485A1	RS485A, RS485 differential signal+	
3	485B2	RS485B, RS485 differential signal-	Used for connecting to the RS485 signal ports of the battery and power meter. When both battery and power meter are configured, they need be crimped to the 485B2 and 485A2 ports.
4	485A2	RS485A, RS485 differential signal+	
5	GND	GND of the enable signal/12V/DI1/DI2	Used for connecting to GND of the enable signal/12V/DI1/DI2.
6	EN+	Enable signal+/12V+	Used for connecting to the enable signal of the battery and the 12V positive signal.
7	DI1	Digital input signal 1+	Used to connect to the DI1 positive signal. It can be used for connecting to the DRM0 scheduling signal or serve as a port for the rapid shutdown signal.
8	DI2	Digital input signal 2+	Used to connect to the positive terminal of DI2. It receives feedback signals of the Backup Box or SmartGuard.

Crimping Two Signal Cables






IH07I40003

Crimping Three Signal Cables



IH07140004

Connecting Signal Cables



IH07140001

4 Verifying the Installation


No.	Acceptance Criteria
1	The solar inverter is installed correctly and securely.
2	The WLAN antenna is installed correctly and securely.
3	Cables are routed properly as required by the customer.
4	Cable ties are evenly distributed and no burr exists.
5	The PE cable is connected correctly and securely.
6	The DC switch and all the switches connected to the solar inverter are set to the OFF position.
7	The AC output power cable, DC input power cables, and signal cable are connected correctly and securely.
8	Unused terminals and ports are locked by watertight caps.
9	The installation space is proper, and the installation environment is clean and tidy.

5 Powering On the System

NOTICE

- Before turning on the AC switch between the solar inverter and the power grid, check that the AC voltage is within the specified range using a multimeter set to the AC position.
- If the solar inverter is connected to an LG battery, turn on the DC switch within 1 minute after turning on the AC switch. If you turn on the DC switch after more than 1 minute, the solar inverter will shut down and start again.

1. If a battery is connected, turn on the battery switch.
2. Turn on the AC switch between the solar inverter and the power grid.
3. (Optional) Remove the screw for locking the DC switch.



IH07H00018

4. Turn on the DC switch (if any) between the PV string and the solar inverter.
5. Turn on the DC switch at the bottom of the solar inverter.
6. Observe the LED indicators to check the operating status of the solar inverter.

Type	Status (Blinking at long intervals: On for 1s and then Off for 1s; Blinking at short Intervals: On for 0.2s and then Off for 0.2s)		Meaning
Running indication	LED1 	LED2 	N/A
	Steady green	Steady green	The solar inverter is operating in grid-tied mode.
	Blinking green at long intervals	Off	The DC is on and the AC is off.
	Blinking green at long intervals	Blinking green at long intervals	Both the DC and AC are on, and the solar inverter is not exporting power to the power grid.
	Off	Blinking green at long intervals	The DC is off and the AC is on.
	Off	Off	Both the DC and AC are off.
	Blinking red at short intervals	N/A	There is a DC environmental alarm, such as an alarm indicating that High String Input Voltage, String Reverse Connection, or Low Insulation Resistance.
	N/A	Blinking red at short intervals	There is an AC environmental alarm, such as an alarm indicating Grid Undervoltage, Grid Overvoltage, Grid Overfrequency, or Grid Underfrequency.
	Steady red	Steady red	Fault.

Type	Status (Blinking at long intervals: On for 1s and then Off for 1s; Blinking at short Intervals: On for 0.2s and then Off for 0.2s)			Meaning
Communication indication	LED3 			N/A
	Blinking green at short intervals			Communication is in progress.
	Blinking green at long intervals			A mobile phone is connected to the solar inverter.
	Off			There is no communication.
Device replacement indication	LED1  LED2  LED3 			N/A
	Steady red	Steady red	Steady red	The solar inverter hardware is faulty. The solar inverter needs to be replaced.

6 Commissioning

NOTE

- The screenshots are for reference only. The actual screens may vary.
- Obtain the initial password for connecting to the solar inverter WLAN from the label on the side of the solar inverter.
- Set the password at the first login. To ensure account security, change the password periodically and keep the new password in mind. Not changing the password may cause password disclosure. A password left unchanged for a long period of time may be stolen or cracked. If a password is lost, devices cannot be accessed. In these cases, the user is liable for any loss caused to the PV plant.

6.1 Downloading the App


Method 1: Search for FusionSolar on Huawei AppGallery and download the latest installation package.

Method 2: Access <https://solar.huawei.com> using the mobile phone browser and download the latest installation package.

Method 3: Scan the following QR code and download the latest installation package.



FusionSolar



6.2 (Optional) Registering an Installer Account

NOTE

If you already have an installer account, skip this step.

Creating the first installer account will generate a domain named after the company.

English ...

FusionSolar

Enter the username or phone number

Password

Forgot password?

Log In

No account?

Select role

I'm an owner
Real-time monitoring of plant operation
Ask your installer to create an account for you.

I'm an installer
Quick setup, O&M, operation
Tap to create your account

Installer registration

Note: If your company has registered an account in the system, you do not need to register again. Ask your administrator to add you to the user list.

Company name

Mobile number

Username

Enter the verification code. Send

Password

Confirm password

☐ I have read and agree to [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#)

Register

Plants Statistics

Setup wizard Add user

Enter a plant name.

xxxxxx
0.00kWh 0.00kWh -kWh

Add user

*Company XXX

*Role **Installer**

*Plant Association

*Username

*Password

Photo

*Country/Region code

*Phone

Email



☐ I have obtained the owner's authorization.
If the content you entered involves third-party personal information, obtain authorization in advance.

Cancel Add

NOTICE

To create multiple installer accounts for a company, log in to the FusionSolar App and tap **Add User** to create an installer account.

6.3 Creating a PV Plant and a Plant Owner



NOTE

- In the quick settings, the grid code is set to N/A by default (automatic startup is not supported). Set the grid code based on the area where the PV plant is located.
- For details, see the *FusionSolar App Quick Guide*. You can scan the QR code to download the quick guide.






6.4 Setting the Physical Layout of Smart PV Optimizers

NOTE


- If Smart PV Optimizers are configured for PV strings, ensure that the Smart PV Optimizers have been successfully connected to the solar inverter before performing the operations in this section.
- Check that the SN labels of Smart PV Optimizers are correctly attached to the physical layout template.
- Take and save a photo of the physical layout template. Place the template on a flat surface. Keep your phone parallel to the template and take a photo in landscape mode. Ensure that the four positioning points in the corners are in the frame. Ensure that each QR code is attached within the frame.
- For details about the physical layout of Smart PV Optimizers, see *FusionSolar App Quick Guide*.

Scenario 1: Setting on the FusionSolar Server Side (Solar Inverter Connected to the Management System)


1. Tap the plant name on the **Home** screen to access the plant screen. Select **layout**, tap  and upload the physical layout template photo of the PV plant as prompted.



2. Log in to <https://intl.fusionsolar.huawei.com> to access the WebUI of the FusionSolar Smart PV Management System. On the **Home** page, click the plant name to go to the plant page. Select **layout**. Choose **Generate layout**, and create a physical layout as prompted. You can also manually create a physical location layout.




NOTE
You can also upload the physical layout template photo on the WebUI as follows: Log in to <https://intl.fusionsolar.huawei.com> to access the WebUI of the FusionSolar Smart PV Management System. On the **Home** page, click the plant name to go to the plant page. Select **layout**. Choose **Click to Upload**, and upload the physical layout template photo.



Scenario 2: Setting on the Solar Inverter Side (Solar Inverter Not Connected to the Management System)

1. If the solar inverter is not connected to the FusionSolar Smart PV Management System, access the **Device commissioning** screen (Refer to 7.1 Device Commissioning.) on the FusionSolar app to set the physical layout of Smart PV Optimizers.
 - a. Log in to the FusionSolar app. On the **Device commissioning** screen, choose **Maintenance > Optimizer layout**. The **Optimizer layout** screen is displayed.
 - b. Tap the blank area. The **Identify image** and **Add PV modules** buttons are displayed. You can use either of the following methods to perform operations as prompted:
 - Method 1: Tap **Identify image** and upload the physical layout template photo to complete the optimizer layout. (The optimizers that fail to be identified need to be manually bound.)
 - Method 2: Tap **Add PV modules** to manually add PV modules and bind the optimizers to the PV modules.




6.5 Setting Battery Parameters

NOTE

If the solar inverter connects to batteries, set battery parameters.

1. Log in to the **FusionSolar** app and choose **My > Device commissioning**. The **Device commissioning** screen (Refer to 7.1 Device Commissioning.) is displayed.
2. Choose **Power adjustment > Battery control** and set battery parameters, including **Charge from grid**, **Control mode (Fully fed to grid, TOU(Time-of-use), Maximum self-consumption)**, and so on.






7 FAQ

7.1 Device Commissioning


1. Access **Device commissioning**.

Scenario 1: Your phone is not connected to the Internet.

Scenario 2: Your phone is connected to the Internet.



2. Connect to the solar inverter WLAN and log in as **installer** to access the device commissioning screen.



7.2 Resetting the Password

1. Ensure that the SUN2000 connects to the AC and DC power supplies at the same time. Indicators and are steady green or blinking slowly for more than 3 minutes.
2. Perform the following operations within 4 minutes:
 - a. Turn off the AC switch and set the DC SWITCH at the bottom of the SUN2000 to OFF. If the SUN2000 connects to batteries, turn off the battery switch. Wait until all the LED indicators on the SUN2000 panel turn off.
 - b. Turn on the AC switch, set the DC SWITCH to ON, and wait for about 90s. Ensure that the indicator is blinking green slowly.
 - c. Turn off the AC switch and set the DC SWITCH to OFF. Wait until all LED indicators on the SUN2000 panel turn off.
 - d. Turn on the AC switch and set the DC SWITCH to ON. Wait until all indicators on the SUN2000 panel blink and turn off 30 seconds later.
3. Reset the password within 10 minutes. (If no operation is performed within 10 minutes, all inverter parameters remain unchanged.)
 - a. Wait until the indicator blinks green slowly.
 - b. Obtain the initial WLAN hotspot name (SSID) and initial password (PSW) from the label on the side of the SUN2000 and connect to the SUN2000 on the app.
 - c. On the login screen, set a new login password and log in to the app.
4. Set router and management system parameters to implement remote management.

8 Installation Video

NOTE

You can scan the QR code below to obtain the installation video.



9 Customer Service Contact Information



<https://digitalpower.huawei.com>

Path: About Us > Contact Us > Service Hotlines

10 Digital Power Customer Service



<https://digitalpower.huawei.com/robotchat/>

English

EMC Information

- Equipment with a rated input current greater than 16 A and less than or equal to 75 A per phase shall comply with IEC 61000-3-12.
- This device is class B equipment of group 1.
 - Class B equipment: Equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
 - Group 1 equipment: Group 2 contains all industrial, scientific, and medical (ISM) RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range of 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy. Group 1 contains all equipment which is not classified as group 2 equipment.

Deutsch

Informationen zur EMV

- Geräte mit einem Nenneingangsstrom von mehr als 16 A und höchstens 75 A pro Phase müssen der Norm IEC 61000-3-12 entsprechen.
- Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse B der Gruppe 1.
 - Geräte der Klasse B: Geräte, die für den Einsatz in Wohngebieten und in Einrichtungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Wohngebäude versorgt.
 - Geräte der Gruppe 1: Gruppe 2 umfasst alle industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen HF-Geräte (ISM-Geräte) in denen Hochfrequenzenergie im Frequenzbereich von 9 kHz bis 400 GHz absichtlich erzeugt und verwendet oder nur lokal in Form von elektromagnetischer Strahlung, induktiver und/oder kapazitiver Kopplung zur Behandlung von Materialien, zu Inspektions-/Analysezwecken oder zur Übertragung von elektromagnetischer Energie verwendet wird. Gruppe 1 umfasst alle Geräte, die nicht als Geräte der Gruppe 2 eingestuft sind.

Español

Información de EMC

- Los equipos con una corriente de entrada nominal superior a 16 A e inferior o igual a 75 A por fase deberán cumplir la norma IEC 61000-3-12.
- Este es un equipo de clase B del grupo 1.
 - Equipos de clase B: Equipos adecuados para su uso en entornos residenciales y en establecimientos conectados directamente a una red eléctrica de bajo voltaje que abastece a edificios de viviendas.
 - Equipos de grupo 1: El grupo 2 incluye todos los equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (ISM) en los que se genera y utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia en la gama de frecuencias de 9 kHz a 400 GHz o solo se utiliza localmente, en forma de radiación electromagnética, acoplamiento inductivo y/o capacitivo, para el tratamiento de materiales, para fines de inspección/análisis o para la transferencia de energía electromagnética. El grupo 1 incluye todos los equipos que no están clasificados como equipos del grupo 2.

Français

Informations sur la CEM

- Les équipements avec un courant d'entrée nominal supérieur à 16 A et inférieur ou égal à 75 A par phase doivent être conformes à la norme CEI 61000-3-12.
- Cet appareil est un équipement de classe B du groupe 1.
 - Équipement de classe B : les équipements adaptés à une utilisation dans des environnements résidentiels et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation à basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.
 - Équipements du groupe 1 : le groupe 2 comprend tout l'équipement radiofréquence (RF) à usage industriel, scientifique et médical (ISM) qui génère et utilise intentionnellement, ou uniquement localement, de l'énergie radiofréquence dans la bande de fréquences allant de 9 kHz à 400 GHz sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de matériaux, à des fins d'inspection/analyse ou pour le transfert d'énergie électromagnétique. Le groupe 1 comprend tout l'équipement qui n'est pas classé comme équipement du groupe 2.

Italiano

Informazioni CEM

- Le apparecchiature con una corrente in ingresso nominale superiore a 16 A e inferiore o uguale a 75 A per fase devono essere conformi alla norma IEC 61000-3-12.
- Questo dispositivo è un'apparecchiatura di classe B del gruppo 1.
 - Apparecchiature di classe B: apparecchiature adatte all'uso in ambienti residenziali e in stabilimenti collegati direttamente a una rete di alimentazione elettrica a bassa tensione che alimenta edifici adibiti a uso domestico.
 - Apparecchiature del gruppo 1: il gruppo 2 comprende tutte le apparecchiature industriali, scientifiche e mediche (ISM) a radiofrequenza in cui l'energia a radiofrequenza nell'intervallo di frequenza da 9 kHz a 400 GHz è generata e utilizzata intenzionalmente o solo utilizzata localmente, sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, accoppiamento induttivo e/o capacitivo, per il trattamento di materiali, per scopi di ispezione/analisi o per il trasferimento di energia elettromagnetica. Il gruppo 1 comprende tutte le apparecchiature che non sono classificate come apparecchiature del gruppo 2.

中文

EMC信息

- 每相额定输入电流大于16A但不超过75A的设备遵从IEC 61000-3-12的要求。
- 本设备是1组B类设备。
 - B类设备：家用设备和直接连接到住宅低压供电网设施中使用的设备。
 - 1组设备：2组设备为包括以电磁辐射、感性和/或容性耦合形式，有意产生并使用或局部使用9 kHz~400 GHz频段内射频能量的，所有用于材料处理或检验/分析目的，或用于传输电磁能量的工业、科学、医疗射频设备。1组设备为除2组设备以外的设备。

British English

EMC Information

- Equipment with a rated input current greater than 16 A and less than or equal to 75 A per phase shall comply with IEC 61000-3-12.
- This device is class B equipment of group 1.
 - Class B equipment: Equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
 - Group 1 equipment: Group 2 contains all industrial, scientific, and medical (ISM) RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range of 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy. Group 1 contains all equipment which is not classified as group 2 equipment.

Nederlands

Informatie over EMC

- Apparatuur met een nominale ingangsstroom van meer dan 16 A en minder dan of gelijk aan 75 A per fase moet voldoen aan IEC 61000-3-12.
- Dit is een apparaat van klasse B van groep 1.
 - Klasse B-apparatuur: Apparatuur die geschikt is voor gebruik in locaties in residentiële omgevingen en in vestigingen die direct zijn aangesloten op een voedingsnetwerk met lage spanning dat gebouwen die worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden van voeding voorziet.
 - Apparatuur van groep 1: Groep 2 bevat alle industriële, wetenschappelijke en medische (ISM) RF-apparatuur waarin radiofrequentie-energie in het frequentiebereik van 9 kHz tot 400 GHz opzettelijk wordt gegenereerd en gebruikt of alleen lokaal wordt gebruikt, in de vorm van elektromagnetische straling, inductieve en/of capacitieve koppeling, voor de behandeling van materiaal, voor inspectie-/analyse doeleinden of voor de overdracht van elektromagnetische energie. Groep 1 bevat alle apparatuur die niet is geclassificeerd als groep 2-apparatuur.

Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

- Sprzęt o znamionowym prądzie wejściowym większym niż 16 A i nieprzekraczającym 75 A na fazę musi być zgodny z normą IEC 61000-3-12.
- To urządzenie jest sprzętem klasy B grupy 1.
 - Sprzęt klasy B: Sprzęt przeznaczony do użytku w środowiskach mieszkalnych oraz w obiektach bezpośrednio przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia, która zasilą budynki wykorzystywane do celów domowych.
 - Sprzęt grupy 1: Grupa 2 obejmuje cały przemysłowy, naukowy i medyczny (ISM) sprzęt radiowy, w którym energia o częstotliwości radiowej w zakresie od 9 kHz do 400 GHz jest celowo wytwarzana i wykorzystywana lub wykorzystywana tylko lokalnie, w postaci promieniowania elektromagnetycznego, sprzężenia indukcyjnego i/lub pojemnościowego, do obróbki materiałów, do celów inspekcyjnych/analizacyjnych lub do transferu energii elektromagnetycznej. Grupa 1 obejmuje wszelki sprzęt, który nie został sklasyfikowany jako sprzęt grupy 2.

Português (Brasil)

Informações sobre o EMC

- Equipamentos com corrente nominal de entrada maior que 16 A e menor ou igual a 75 A por fase devem estar em conformidade com a IEC 61000-3-12.
- Esse dispositivo é um equipamento de classe B do grupo 1.
 - Equipamento de classe B: Equipamento adequado para uso em locais em ambientes residenciais e em estabelecimentos diretamente conectados a uma rede de fornecimento de energia de baixa tensão que abastece edifícios usados para fins domésticos.
 - Equipamento de grupo 1: O grupo 2 contém todos os equipamentos de RF industriais, científicos e médicos (ISM) nos quais a energia de radiofrequência na faixa de frequência de 9 kHz a 400 GHz é intencionalmente gerada e usada ou apenas usada localmente, na forma de radiação eletromagnética, acoplamento indutivo e/ou capacitivo, para tratamento de material, para fins de inspeção/análise ou para transferência de energia eletromagnética. O grupo 1 contém todos os equipamentos que não são classificados como equipamentos do grupo 2.

Shqip

Informacion mbi Përputhshmërinë Elektromagnetike (EMC)

- Pajisjet me një rrymë hyrëse nominale më të madhe se 16 A dhe më të vogël ose të barabartë me 75 A për fazë duhet të jenë në përputhje me IEC 61000-3-12.
- Kjo pajisje është pajisje e klasit B të grupit 1.
 - Pajisjet e klasit B: Pajisje të përshtatshme për përdorim në mjedise banimi dhe në institucione të lidhura drejtpërdrejt me një rrjet furnizimi me energji elektrike me tension të ulët që furnizon ndërtesat e përdorura për banim.
 - Pajisjet e grupit 1: Grupi 2 përmban të gjitha pajisjet industriale, shkencore dhe mjekësore (ISM) me frekuencë radio në të cilat energjia e frekuencës radio në diapazonin e frekuencave nga 9 kHz deri në 400 GHz gjenerohet dhe përdoret qëllimisht ose përdoret vetëm lokalisht, në formën e rrezatimit elektromagnetik, çiftëzimit induktiv dhe/ose kapacitiv, për trajtimin e materialit, për qëllime inspektimi/analize ose për transferimin e energjisë elektromagnetike. Grupi 1 përmban të gjitha pajisjet që nuk klasifikohen si pajisje të grupit 2.

Bosanski

Informacije o EMC-u

- Oprema s nazivnom ulaznom strujom većom od 16 A i manjom ili jednakom 75 A po fazi treba biti usklađena s normom IEC 61000-3-12.
- Ovakv uređaj je oprema klase B i 1. grupe.
 - Oprema klase B: Oprema pogodna za upotrebu na lokacijama u stambenom okruženju i u objektima direktno povezanim s niskonaponskom mrežom koja napaja zgrade namijenjene za stanovanje.
 - Oprema 1. grupe: 2. grupa obuhvata svu industrijsku, naučnu i medicinsku (ISM) RF opremu u kojoj se radiofrekvencijska energija u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 400 GHz namjenski generira i koristi, ili se koristi samo lokalno, u obliku elektromagnetnog zračenja, induktivnog i/ili kapacitivnog spajanja, za obradu materijala, u svrhe inspekcije ili analize, ili za prijenos elektromagnetne energije. 1. grupa obuhvata svu opremu koja nije klasificirana kao oprema 2. grupe.

Български

Информация за електромагнитна съвместимост (EMC)

- Оборудването с номинален входен ток, по-голям от 16 А и по-малък или равен на 75 А на фаза, трябва да отговаря на IEC 61000-3-12.
- Това устройство е оборудване клас В от група 1.
 - Оборудване от клас В: Оборудване, подходящо за използване на места в жилищна среда и в обекти, пряко свързани към мрежа за ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови нужди.
 - Оборудване от група 1: Група 2 включва цялото индустриално, научно и медицинско (ISM) радиочестотно оборудване, при което радиочестотна енергия в честотния диапазон от 9 kHz до 400 GHz се генерира умишлено и се използва, или се използва само локално, под формата на електромагнитно излъчване, индуктивно и/или капацитивно свързване, за обработка на материали, с цел инспекция/анализ или за пренос на електромагнитна енергия. Група 1 включва цялото оборудване, което не е класифицирано като оборудване от група 2.

Hrvatski

Informacije o EMC-u

- Oprema s nazivnom ulaznom strujom većom od 16 A i manjom ili jednakom 75 A po fazi mora biti u skladu s normom IEC 61000-3-12.
- Ovaj uređaj oprema je klase B skupine 1.
 - Oprema klase B: Oprema pogodna za korištenje u stambenim okruženjima i u ustanovama direktno povezanim na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu koja opskrbljuje zgrade namijenjene za domaćinstva.
 - Oprema skupine 1: Skupina 2 obuhvaća svu industrijsku, znanstvenu i medicinsku (ISM) RF opremu kod koje se radiofrekventna energija u frekvencijskom rasponu od 9 kHz do 400 GHz namjerno generira i koristi, ili se koristi samo lokalno, u obliku elektromagnetskog zračenja, induktivne i/ili kapacitivne sprege, za obradu materijala, za svrhe inspekcije/analize ili za prijenos elektromagnetske energije. Skupina 1 sadrži svu opremu koja nije klasificirana kao oprema skupine 2.

Česky

Informace o EMC

- Zařízení se jmenovitým vstupním proudem větším než 16 A a menším nebo rovným 75 A na fázi musí splňovat IEC 61000-3-12.
- Toto zařízení je zařízení třídy B skupiny 1.
 - Zařízení třídy B: Zařízení vhodné k použití na místech v domácím prostředí a v zařízeních přímo připojených k síti napájení nízkého napětí, která zásobuje budovy používané pro domácí účely.
 - Zařízení skupiny 1: Skupina 2 obsahuje všechna průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) radiofrekvenční zařízení, v nichž je záměrně vytvářena a používána radiofrekvenční energie ve frekvenčním rozsahu 9 kHz až 400 GHz a je generována a používána nebo jen používána lokálně, ve formě elektromagnetického záření, indukční a/nebo kapacitní vazby, ke zpracování materiálu, pro inspekční/analytické účely nebo pro přenos elektromagnetické energie. Skupina 1 obsahuje všechna zařízení, která nejsou klasifikována jako zařízení skupiny 2.

Dansk

EMC-oplysninger

- Udstyr med en nominel indgangsstrømstyrke, der er større end 16 A og mindre end eller lig med 75 A per fase, skal overholde IEC 61000-3-12.
- Denne enhed er et klasse B-udstyr i gruppe 1.
 - Klasse B-udstyr: Udstyr egnet til brug på placeringer i boligmiljøer og i installationer, som er direkte tilsluttet et lavspændingsnet, der forsyner bygninger, som anvendes til boligformål.
 - Gruppe 1-udstyr: Gruppe 2 indeholder alt industrielt, videnskabeligt og medicinsk (ISM) RF-udstyr, hvor radiofrekvensenergi i frekvensintervallet 9 kHz-400 GHz forsætligt genereres og bruges eller kun bruges lokalt i form af elektromagnetisk stråling, induktiv og/eller kapacitiv kobling til behandling af materiale med henblik på inspektion/analyse eller overførsel af elektromagnetisk energi. Gruppe 1 indeholder alt udstyr, der ikke er klassificeret som gruppe 2-udstyr.

Elektromagneetilise ühilduvuse teave

- Seadmed, mille nimisisendvool on suurem kui 16 A ja väiksem kui 75 A faasi kohta või sellega võrdne, peavad vastama standardile IEC 61000-3-12.
- See seade kuulub I seadmerühma B-klassi seadmete hulka.
 - B-klassi seade: seadmed, mis sobivad kasutamiseks elamutes ja asutustes, mis on ühendatud otse kodumajapidamisi varustava madalpinge toitevõrguga.
 - I seadmerühma seade: II seadmerühm sisaldab kõiki tööstuslikke, teaduslikke ja meditsiinilisi raadiosagedusseadmeid, milles tahtlikult genereeritakse ja kasutatakse või ainult kasutatakse kohalikult raadiosageduslikku energiat sagedusalas 9 kHz kuni 400 GHz elektromagnetkiirguse, induktiivse ja/või mahtuvusliku sidestuse kujul materjali töötlemiseks, kontrolli/analüüsi otstarbel või elektromagnetilise energia ülekandmiseks. I seadmerühma kuuluvad kõik seadmed, mis ei kuulu II seadmerühma.

Suomi

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) tiedot

- Vaihenimellisvirraltaan yli 16 A:n ja alle 75 A:n laitteen tulee noudattaa standardia IEC 61000-3-12.
- Tämä laite on ryhmän 1 luokan B laite.
 - Luokan B laite: laite soveltuu käytettäväksi asuinympäristöissä ja muodostamaan suoran yhteyden pienjänniteverkkoon, joka toimii asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten syöttönä.
 - Ryhmän 1 laite: Ryhmä 2 sisältää kaikki teolliset, tieteelliset ja lääkinnälliset (ISM) radiotaajuuslaitteet, joiden radiotaajuusenergia taajuusalueella 9 kHz–400 GHz on luotu tarkoituksella ja käytetty tai käytetään vain paikallisesti sähkömagneettisen säteilyn, induktiivisen ja/tai kapasitiivisen yhdistämisen muodossa materiaalin käsittelyyn, tarkastus-/analyysitarkoituksiin tai sähkömagneettisen energian siirtämiseen. Ryhmä 1 sisältää kaikki laitteet, joita ei ole luokiteltu ryhmän 2 laitteiksi.

Ελληνικά

Πληροφορίες ΗΜΣ

- Ο εξοπλισμός με ονομαστικό ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16 Α και μικρότερο ή ίσο με 75 Α ανά φάση συμμορφώνεται με το IEC 61000-3-12.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμός κατηγορίας Β της ομάδας 1.
 - Εξοπλισμός κατηγορίας Β: Εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε τοποθεσίες σε οικιστικά περιβάλλοντα και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.
 - Εξοπλισμός ομάδας 1: Η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον βιομηχανικό, επιστημονικό και ιατρικό εξοπλισμό ραδιοσυχνότητας (ISM) στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνότητας στην περιοχή συχνοτήτων από 9 kHz έως 400 GHz παράγεται σκόπιμα και χρησιμοποιείται ή/και χρησιμεύει μόνο τοπικά, με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, επαγωγικής ή/και χωρητικής σύζευξης, για την επεξεργασία υλικού, για σκοπούς επιθεώρησης/ανάλυσης ή για μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Η ομάδα 1 περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό που δεν ταξινομείται ως εξοπλισμός της ομάδας 2.

Magyar

Elektromágneses kompatibilitási (EMC) információk

- A fázisonként 16 A-nál nagyobb, de 75 A-nál kisebb vagy azzal egyenlő névleges bemeneti áramerősségű berendezéseknek meg kell felelniük az IEC 61000-3-12 szabványának.
- Ez a készülék az 1. csoportba tartozó B osztályú berendezés.
 - B osztályú berendezés: Olyan berendezés, amely lakókörnyezetben, illetve olyan létesítményekben használható, amelyek közvetlenül csatlakoznak a lakóépületeket ellátó kifizetséültségű elektromos hálózathoz.
 - 1. csoportba tartozó berendezés: A 2. csoportba tartozik minden olyan ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezés, amelyben a 9 kHz és 400 GHz közötti frekvenciatartományban szándékosan generálnak és használnak, vagy kizárólag helyben használnak, rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás, induktív és/vagy kapacitív csatolás formájában anyagkezelési, vizsgálati/elemezési célra, vagy elektromágneses energia átvitelére. Az 1. csoportba tartozik minden olyan berendezés, amely nem sorolható a 2. csoportba.

Latviski

EMS informācija

- Aprikojums ar normatīvo ievades strāvu, kas pārsniedz 16 A, bet ir mazāka vai vienāda ar 75 A uz vienu fāzi, atbilst IEC 61000-3-12 prasībām.
- Šī ierīce ir 1. grupas B klases ierīce.
 - B klases aprikojums: Aprikojums piemērots izmantošanai apdzīvotās vidēs un telpās, kas tiešā veidā ir pieslēgtas zemsprieguma strāvas padeves tīklam, kas nodrošina elektroenerģiju ēkai mājasaimniecības vajadzībām.
 - 1. grupas aprikojums: 2. grupā iekļauj visu ražošanas, zinātnisko un medicīnisko (ISM) RF aprikojumu, kurā radiofrekvences enerģija atrodas frekvences diapazonā no 9 kHz līdz 400 GHz, un šī enerģija tiek ģenerēta ar nolūku un izmantota tikai lokāli elektromagnētiskās radiācijas veidā, induktīvs un/vai kapacitatīvs savienojums, materiāla apstrādei, kā arī apsekošanas/analīzes nolūkiem vai elektromagnētiskās enerģijas tālākdošanai. 1. grupā tiek iekļauts viss aprikojums, kas nav klasificēts kā 2. grupas aprikojums.

Lietuvių

EMC informacija

- Įranga, kurios vardinė jėgimo srovė didesnė kaip 16 A ir mažesnė arba lygi 75 A vienai fazei, turi atitikti IEC 61000-3-12.
- Šis prietaisas yra 1 grupės B klasės įranga.
 - B klasės įranga: įranga, tinkama naudoti gyvenamosiose patalpose ir įrenginiuose, tiesiogiai prijungtuose prie žemos įtampos elektros tinklo, kuris tiekia elektros energiją gyvenamiesiems pastatams.
 - 1 grupės įranga: 2 grupė apima visą pramoninę, mokslinę ir medicininę (ISM) radijo dažnių įrangą, kurioje radijo dažnių energija 9 kHz–400 GHz dažnių diapazone yra sąmoningai generuojama ir naudojama arba naudojama tik lokaliai elektromagnetinės spinduliuotės, indukcinės ir (arba) talpinės sąveikos forma medžiagų apdorojimui, tikrinimo ir analizės tikslais arba elektromagnetinės energijos perdavimui. 1 grupė apima visą įrangą, kuri nėra priskirta 2 grupei.

Македонски

Информации за EMC

- Опремата со номинална влезна струја поголема од 16 А и помала или еднаква на 75 А по фаза треба да биде во согласност со IEC 61000-3-12.
- Овој уред е опрема од класа Б од групата 1.
 - Опрема од класа Б: опремата е соодветна за користење во локации во резидентни области и во објекти што се директно поврзани на нисконапонска мрежа за напојување што напојува објекти што се користат за домување.
 - Опрема од групата 1: групата 2 ја содржи целата индустриска, научна и медицинска (ISM) радиофреквентна опрема во којашто радиофреквентната енергија во фреквентниот опсег од 9 kHz до 400 GHz наменски се генерира или се користи само локално, во форма на електромагнетно зрачење, индуктивна и/или капацитивна спrega, за третирање материјали, за инспекција/анализа или за пренос на електромагнетна енергија. Групата 1 ја содржи целата опрема што не е класифицирана како опрема од групата 2.

Crnogorski

Informacije o EMC

- Опрема sa nominalnom ulaznom strujom većom od 16 A, a manjom ili jednakom 75 A po fazi, mora biti u skladu sa standardom IEC 61000-3-12.
- Ovak uređaj je oprema klase B grupe 1.
 - Опрема klase B: Опрема pogodna za upotrebu na lokacijama u stambenim okruženjima i u objektima direktno povezanim na niskonaponsku napojnu mrežu koja snabdijeva zgrade za domaćinstva.
 - Опрема grupe 1: Grupa 2 sadrži svu industrijsku, naučnu i medicinsku (ISM) RF opremu u kojoj se radio-frekvентna energija u frekventnom opsegu od 9 kHz do 400 GHz namjerno generiše i koristi ili se koristi samo lokalno, u obliku elektromagnetnog zračenja, induktivnog i/ili kapacitivnog sprezanja, za tretman materijala, za svrhe inspekcije/analize, ili za prenos elektromagnetne energije. Grupa 1 sadrži svu opremu koja nije klasifikovana kao oprema grupe 2.

Norsk

Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

- Utstyr med nominell inngangsstrøm høyere enn 16 A og mindre enn eller lik 75 A per fase skal være i samsvar med IEC 61000-3-12.
- Denne enheten er klasse B-utstyr i gruppe 1.
 - Klasse B-utstyr: Utstyr egnet for bruk i boligområder og i bygninger som er direkte tilknyttet et lavspennings strømforsyningsnett som forsyner bygninger brukt til boligformål.
 - Gruppe 1-utstyr: Gruppe 2 omfatter alt industrielt, vitenskapelig og medisinsk (ISM) RF-utstyr der radiofrekvent energi i frekvensområdet 9 kHz til 400 GHz med hensikt genereres og brukes, eller kun brukes lokalt, i form av elektromagnetisk stråling, induktiv og/eller kapasitiv kobling, for behandling av materiale, til inspeksjon/analyseformål eller til overføring av elektromagnetisk energi. Gruppe 1 omfatter alt utstyr som ikke klassifiseres som gruppe 2-utstyr.

Português (Portugal)

Informações sobre EMC

- Os equipamentos com uma corrente nominal de entrada superior a 16 A e inferior ou igual a 75 A por fase devem cumprir a norma IEC 61000-3-12.
- Este dispositivo é um equipamento de classe B do grupo 1.
 - Equipamentos de classe B: equipamentos adequados para utilização em locais em ambientes residenciais e em estabelecimentos ligados diretamente a uma rede de energia elétrica de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.
 - Equipamentos do grupo 1: o grupo 2 contém todos os equipamentos industriais, científicos e médicos (ISM) de radiofrequência nos quais a energia de radiofrequência na gama de frequências de 9 kHz a 400 GHz é intencionalmente gerada e utilizada, ou apenas utilizada localmente, sob a forma de radiação eletromagnética, acoplamento indutivo e/ou capacitivo, para o tratamento de materiais, para fins de inspeção/análise ou para a transferência de energia eletromagnética. O grupo 1 contém todos os equipamentos que não estão classificados como equipamentos do grupo 2.

Română

Informații despre EMC

- Echipamentele cu un curent nominal de intrare mai mare de 16 A și mai mic sau egal cu 75 A per fază trebuie să respecte IEC 61000-3-12.
- Acest dispozitiv este un echipament de clasă B din grupa 1.
 - Echipament de clasă B: echipamente adecvate pentru utilizare în locații din medii rezidențiale și în unități conectate direct la o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune care furnizează energie către clădiri utilizate în scopuri rezidențiale.
 - Echipamente din grupa 1: grupa 2 conține toate echipamentele RF industriale, științifice și medicale (ISM) în care este generată și utilizată în mod intenționat sau utilizată doar local energie de radiofrecvență în intervalul de frecvențe 9 kHz-400 GHz, sub formă de radiații electromagnetice, cuplare inductivă și/sau capacitivă, pentru tratarea materialelor, pentru inspecție/analiză sau pentru transferul de energie electromagnetice. Grupa 1 conține toate echipamentele care nu sunt clasificate ca echipamente din grupa 2.

Српски

Информације о ЕМК

- Опрема са номиналном улазном струјом већом од 16 А и мањом од или једнаком 75 А по фази мора бити у складу са стандардом IEC 61000-3-12.
- Овај уређај спада у опрему класе Б групе 1.
 - Опрема класе Б: опрема прикладна за употребу на локацијама у стамбеним окружењима и у објектима директно повезаним на нисконапонску мрежу за напајање која напаја зграде које се користе у стамбене сврхе.
 - Опрема групе 1: Група 2 обухвата сву индустријску, научну и медицинску (ISM) РФ опрему у којој се радиофреквентна енергија у фреквентном опсегу од 9 kHz до 400 GHz намерно генерише и користи или користи само локално, у облику електромагнетног зрачења, индуктивног и/или капацитивног спрежања, за обраду материјала, у сврху прегледа/анализе или за пренос електромагнетне енергије. Група 1 обухвата сву опрему која није класификована као опрема групе 2.

Slovenčina

Informácie o elektromagnetickej kompatibilite (EMC)

- Zariadenia s menovitým vstupným prúdom väčším ako 16 A a menším alebo rovným 75 A na fázu musia spĺňať požiadavky normy IEC 61000-3-12.
- Toto zariadenie je zariadenie triedy B skupiny 1.
 - Zariadenie triedy B: Zariadenia vhodné na použitie na miestach v obytnom prostredí a v prevádzkach priamo pripojených k sieti nízkeho napätia, ktorá zásobuje budovy používané na obytné účely.
 - Zariadenia skupiny 1: Skupina 2 obsahuje všetky priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) rádiové zariadenia, v ktorých sa zámerne vytvára a používa alebo len lokálne využíva rádiofrekvenčná energia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 400 GHz vo forme elektromagnetického žiarenia, indukčnej a/alebo kapacitnej väzby, na spracovanie materiálu, na účely kontroly/analýzy alebo na prenos elektromagnetickej energie. Skupina 1 obsahuje všetky zariadenia, ktoré nie sú klasifikované ako zariadenia skupiny 2.

Slovenščina

Informacije o elektromagnetni združljivosti

- Oprema z nazivnim vhodnim tokom, večjim od 16 A in manjšim od ali enakim 75 A na fazo, mora biti skladna s standardom IEC 61000-3-12.
- Ta naprava spada v razred B opreme skupine 1.
 - Oprema razreda B: Oprema, ki je primerna za uporabo na lokacijah v stanovanjskih okoljih in v ustanovah, ki so neposredno priključene na nizkonapetostno omrežje, s katerim se oskrbujejo zgradbe, ki se uporabljajo za stanovanjske namene.
 - Oprema skupine 1: Skupina 2 vključuje vso radiofrekvenčno (RF) industrijsko, znanstveno in medicinsko opremo (ISM), v kateri se namerno proizvaja in uporablja radiofrekvenčna energija v frekvenčnem razponu od 9 kHz do 400 GHz oziroma se uporablja samo lokalno v obliki elektromagnetnega sevanja, z induktivnim in/ali kapacitivnim spajanjem, za obdelavo materiala, za namene pregleda/analize ali za prenos elektromagnetne energije. Skupina 1 vključuje vso opremo, ki ni razvrščena kot oprema skupine 2.

Svenska

Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

- Utrustning med en nominell ingångsström större än 16 A och mindre än eller lika med 75 A per fas ska uppfylla kraven i IEC 61000-3-12.
- Denna apparat är utrustning i klass B grupp 1.
 - Utrustning i klass B Utrustning lämplig för användning i bostadsmiljöer och i anläggningar som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används för bostäder.
 - Utrustning i grupp 1: Grupp 2 omfattar all industriell, vetenskaplig och medicinsk (ISM) RF-utrustning där radiofrekvent energi i frekvensområdet 9 kHz till 400 GHz avsiktligt genereras och används eller endast används lokalt, i form av elektromagnetisk strålning, induktiv och/eller kapacitiv koppling, för materialbehandling, för inspektions-/analysändamål eller för överföring av elektromagnetisk energi. Grupp 1 innehåller all utrustning som inte klassificeras som utrustning i grupp 2.

Türkçe

EMC Bilgileri

- Faz başına nominal giriş akımı 16 A'dan büyük ve 75 A'ya eşit veya daha düşük olan ekipman, IEC 61000-3-12 ile uyumlu olacaktır.
- Bu cihaz, 1. grup B sınıfı ekipmandır.
 - B sınıfı ekipman: Konut ortamlarındaki konumlarda ve evsel amaçlar için kullanılan binalara sağlanan bir düşük gerilim güç kaynağı şebekesine doğrudan bağlı işletmelerde kullanıma uygun ekipman.
 - 1. grup ekipman: 2. grup, 9 kHz ila 400 GHz frekans aralığındaki radyo frekans enerjisinin kasıtlı olarak ürettiği ve kullanıldığı veya yalnızca yerel olarak malzemenin işlenmesi, inceleme/analiz amaçları veya elektromanyetik enerji için elektromanyetik radyasyon, induktif ve/veya kapasitif birleşme şeklinde kullanıldığı tüm endüstriyel, bilimsel ve tıbbi (ISM) RF ekipmanlarını içerir. 1. grup, 2. grup ekipman olarak sınıflandırılmayan tüm ekipmanları içerir.

Інформація про електромагнітну сумісність

- Обладнання з номінальним вхідним струмом більшим ніж 16 А і не більшим ніж 75 А на фазу має відповідати стандарту IEC 61000-3-12.
- Цей пристрій належить до обладнання класу В групи 1.
 - Обладнання класу В. Обладнання, яке є придатним для використання в житлових приміщеннях і установах, безпосередньо під'єднаних до низьковольтної електромережі, яка живить будівлі, що використовуються в побутових цілях.
 - Обладнання групи 1. До групи 2 належить усе радіочастотне обладнання промислового, наукового й медичного призначення (ISM), у якому радіочастотна енергія в діапазоні частот від 9 кГц до 400 ГГц навмисно генерується та використовується або застосовується лише локально у вигляді електромагнітного випромінювання, індуктивного й/або ємнісного зв'язку з метою обробки матеріалів, контролю/аналізу або для передачі електромагнітної енергії. До групи 1 належить усе обладнання, яке не віднесено до групи 2.

